

## **ПРОТОКОЛ**

**совещания по вопросам согласования перечня мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения для включения в схему теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения**

---

*Утверждаю*

\_\_\_\_\_ *А.М. Архипов*

**20.05.2025 в 14-00**

**г. Томск, ул. Герцена, 52а, видеоконференцсвязь**

### **Участники совещания**

Архипов Алексей Михайлович	Первый заместитель Главы Кривошеинского района (в режиме видеоконференции)
Дмитриев Александр Владимирович	Директор АНО «ТЦРЭ»
Атрошенко Юлиана Константиновна	Инженер-энергетик АНО «ТЦРЭ»
Дмитриева Дарья Сергеевна	Экономист АНО «ТЦРЭ»
Лутфулина Елена Леонидовна	Экономист АНО «ТЦРЭ»

### **ВОПРОС:**

Согласование перечня мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения для включения в схему теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения.

### **РЕШЕНИЯ:**

1. В качестве приоритетного сценария развития системы теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения в части газовой котельной № 1 принять предложенное в рамках реализации Сценария № 1 техническое решение; в качестве альтернативного в мастер-плане развития системы теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения – рассмотреть техническое решение, предложенное в рамках реализации Сценария № 2 (Таблица 1).

2. Мероприятие по газовой котельной № 4 учесть в составе предлагаемых мероприятий, без рассмотрения альтернативных технических решений (Таблица 1).

3. Мероприятия по всем системам теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения в части реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей учесть в составе предлагаемых мероприятий, без рассмотрения альтернативных технических решений (Таблица 1) по перечню участков, дополнительно направленных в адрес АНО «ТЦРЭ» Администрацией Кривошеинского района.

4. Мероприятие по капитальному ремонту (замене котлов) газовой котельной № 3 по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/10) – учесть в главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» как реализуемое в 2025 году мероприятие по данным, предоставленным Администрацией Кривошеинского района.

Таблица 1 – Описание Сценариев развития систем теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения

№ п/п	Индикатор сценария	Сценарий № 1	Сценарий № 2
1	Газовая котельная № 1, Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31в	Реконструкция существующей котельной с увеличением мощности на 3 МВт для ликвидации дефицита	Строительство новой блочно-модульной котельной в выделенной системе мощностью 7,5 МВт
2	Газовая котельная № 4, Томская область, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 1А	Реконструкция с увеличением мощности для ликвидации дефицита: установка двух дополнительных котлов по 0,09 МВт	
3	Все системы теплоснабжения	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей	

5. В качестве периодов (годов) реализации приоритетных сценариев развития системы теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения определить:

- В части реализации мероприятия по реконструкции газовой котельной № 1 с увеличением мощности на 3 МВт для ликвидации дефицита – 2028 год;
- В части реализации мероприятия по реконструкции газовой котельной № 4 с увеличением мощности для ликвидации дефицита установка двух дополнительных котлов по 0,09 МВт – 2029 год;
- В части реализации мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей – определить по данным, дополнительно направленным в адрес АНО «ТЦРЭ» Администрацией Кривошеинского района.

6. В качестве источников финансирования определить:

- В части реализации мероприятия по реконструкции газовой котельной № 1 с увеличением мощности на 3 МВт для ликвидации дефицита в 2028 году – источник финансирования не определен;
- В части реализации мероприятия по реконструкции газовой котельной № 4 с увеличением мощности для ликвидации дефицита: установка двух дополнительных котлов по 0,09 МВт – источник финансирования не определен;
- В части реализации мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей – источник финансирования не определен.

7. Объемы финансирования определить:

- В части реализации мероприятия по реконструкции газовой котельной № 1 с увеличением мощности на 3 МВт для ликвидации дефицита (а также альтернативного мероприятия для включения в мастер-план развития систем теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения) – с применением расценок по укрупненным нормативам цен строительства (НЦС 81-02-19-2025. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры), утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр;
- В части реализации мероприятия по реконструкции газовой котельной № 4 с увеличением мощности для ликвидации дефицита: установка двух дополнительных котлов по 0,09 МВт – с применением расценок по укрупненным нормативам цен строительства (НЦС 81-02-19-2025. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры), утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр;
- В части реализации мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей – с применением расценок по укрупненным нормативам цен строительства (НЦС 81-02-13-2025. Сборник 13. Наружные тепловые сети), утвержденным Приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр.

8. Индексацию капитальных затрат, определенных расчетным способом, с целью формирования перечня мероприятий для главы 12 Схемы теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения при переводе в цены планируемого периода реализации произвести в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.04.2025.

9. Учесть в главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» реализуемое в 2025 году Администрацией Кривошеинского района мероприятие по капитальному ремонту (замене котлов) газовой котельной № 3 по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/10). Запланированный объем финансирования – 10 092 992,47 руб. на основании заключенного муниципального контракта на капитальный ремонт (замену котлов) газовой котельной № 3 по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/10. Источники финансирования – средства областного бюджета Томской области в размере 7 530 000,00 руб., средства местного бюджета в размере 2 562 992,47 руб.